



СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване на заявление с вх. № РР-07-21/21.07.2023 г. на БДЗБР, подадено от собственика на ЕТ „Борис Михалков“ – гр. Перник за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения.

1. Целта на заявеното използване на водите:	За „други цели“ – водоснабдяване на автомивка и поливане на тревни площи в имот с идентификатор 55871.504.514 по КККР на гр. Перник, община Перник, област Перник.
2. Водно тяло от което ще се извършва водовземането:	„Порови води в палеогенски седиментен комплекс на Пернишка котловина” с код BG4G00001Pg238.
2а Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска на наводнения, имащи отношение към разрешителното:	<p>Заявление с вх. № РР-07-21/21.07.2023 г. на БДЗБР, подадено от собственика на ЕТ „Борис Михалков“ – гр. Перник за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - тръбен кладенец, изграден в поземлен имот с идентификатор 55871.504.514 по КККР на гр. Перник, община Перник, област Перник.</p> <p>Извършена преценка по чл.62, ал.1 от Закона за водите с №РР-07-ПР-61/25.10.2024 г., при която не са установени основания за отказ.</p> <p>В ПУРБ на ЗБР (2016 – 2021 г.) подземно водно тяло (ПВТ) „Порови води в палеогенски седиментен комплекс на Пернишка котловина” с код BG4G00001Pg238 е определено в добро химично и добро количествено състояние. Общото състояние на подземното водно тяло е добро. Целта, поставена за общото състояние на подземното водно тяло е „Поддържане на доброто състояние“.</p> <p>Мерки в ПУРБ на ЗБР (2016 –2021 г.), засягащи ПВТ, имащи отношение към разрешителното са:</p>



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

	<p>1. Извършване на контрол един път в срока на действие на ПУРБ на разрешителните за водоземане от подземни води с разрешено количество под 30 000 куб.м.год.</p> <p>2. Контрол за спазване на изискванията за измерване на черпените количества подземни води</p> <p>3. Контрол за спазване на изискванията за оборудване на съоръженията за водоземане от подземни води с устройства за измерване на водното ниво.</p> <p>4. Забрана за издаване на разрешителни за водоземане когато общото водоземане надвишава разполагаемите ресурси на подземните водни тела и/или максимално допустимото експлоатационно понижение на водното ниво надвишава определеното за водното тяло допустимо понижение на водното ниво.</p>
3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:	<p>Тръбен кладенец, изграден в поземлен имот с идентификатор 55871.504.514 по КККР на гр. Перник, общ. Перник, обл. Перник на място с координати съответно във WGS 84 и координатна система БГС 2005</p> <p>Н - 42° 36' 48,66712" Е - 23° 02' 25,61180" Х – 4722721.7373 У – 298235.3253</p> <p>Надморска височина в Балтийска височинна система на кота терен: Zтерен = 742,48 м.</p>
4. Място на използване на водите, местност, административно-териториалната и териториалната единица, код по единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици:	<p>Обект на водоснабдяване: автомивка, изградена в поземлен имот с идентификатор 55871.504.514 по КККР на гр. Перник, община Перник, област Перник..</p>
5. Проектни параметри на използването:	<p>а) Количество на водите:</p> <p>дневно – до 7,48 м³/дн.</p> <p>Общо годишно – 2 730 м³/год., като: - целогодишно – 2 190 м³/год.</p>



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

	<p>- сезонно (от 01.04 до 30.10) – 540 м³/год.</p> <p>средногодишно – 0,1 л/сек.</p> <p>максимален дебит на черпене – до 0,4 л/сек.</p>
	<p>б) Допустимо понижение на водното ниво – до 13,80 м.</p>
<p>6. Условията, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Спазване целта, за която е разрешено водовземането и на разрешеното водно количество;2. Провеждане на собствен мониторинг, съгласно изискванията на чл. 80 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води;3. Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества;4. Да монтира нивомер за измерване на водните нива;5. Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;6. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция „Западнобеломорски район“:<ul style="list-style-type: none">- данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на ползваните водни количества и измерените водни нива към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати;- да се представят в срок до 15 дни от датата на издаване протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води;- в срок до 31 януари на следващата година да се представи информация за определяне на дължимата такса за водовземане;- в срок до 31 март на следващата година да се представи в БДЗБР доклад за изпълнението на условията в разрешителното;7. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомера, информация за изправността му и измерените водни нива.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

	<p>Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка;</p> <p>8. Молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, преди изтичане на крайния срок на разрешителното;</p> <p>- срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока, съгласно чл.78 от Закона за водите; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени условията на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите;</p> <p>9. Разрешителното се отнема при осъществяване на водовземане извън целите посочени в разрешителното.</p>
7. Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски“ № 66, п.к. 441.



Възстановим подпис

X

Станислава Иванова
Директор на БДЗБР

Подписано от: STANISLAVA IVANOVA IVANOVA